

شرکت توزیع برق آذربایجان شرقی

توجه: اعتبار گواهی دو سال از تاریخ گواهی می باشد

تاریخ: ۱۴۰۵/۰۳/۲۰

لیست گواهی های مطابقت با استاندارد برقگیر

ردیف	نام شرکت	نام محصول	مشخصات محصول	شماره گواهی	تاریخ گواهی	تاریخ انقضا
۱	تجهیزات انتقال برق پارس	برقگیر	برقگیر با روکش سیلیکونی رده توزیع سری PAP کلاس DH برای رده های ولتاژی کمتر از ۵۲KV با قرص شرکت YIKUN چین	۲۷۵۰۰/۷۹۵۶۰	۱۴۰۳/۰۷/۱۵	۱۴۰۵
۲	تدبیر مولد تابان	برقگیر	برقگیر کلاس توزیع با روکش سیلیکونی ۱۰kA/۲۴kV مدل DH ۱۰kA ۲۴kV با قرص و جداکننده شرکت HENGDA ELECTRIC CO., LTD	۲۷۵۰۰/۱۲۹۶۸۳	۱۴۰۳/۱۱/۰۸	۱۴۰۵
۳	سلیم کار تکمیل (سیمکاتک) تحت لیسانس شرکت NANYANG JINNIU ELECTRIC Co., از کشور چین	برقگیر	برقگیر اکسید فلزی سیلیکونی با بدنه پلیمری، بدون جداکننده، ۶۰ الی ۲۴۰ کیلوولت، با جریان تخلیه نامی ۱۰KA، کلاس Station Medium مدل Nanyang Jinniu Electric Co.,Ltd با قرص شرکت (YH۱۰W) SCTPAB۱a۱SM	۲۷۵۰۰/۹۶۴۴	۱۴۰۴/۰۲/۰۱	۱۴۰۶
۴	سلیم کار تکمیل (سیمکاتک) تحت لیسانس شرکت NANYANG JINNIU ELECTRIC Co., از کشور چین	برقگیر	برقگیر با روکش سیلیکونی رده توزیع کلاس DH برای رده های ولتاژی ۳ الی ۳۶ کیلوولت، با جریان تخلیه نامی ۱۰KA، کلاس Distribution مدل Nanyang Jinniu Electric Co.,Ltd با قرص شرکت (YH۱۰W) SCTPAB۱a۱۰DH	۲۷۵۰۰/۱۰۴۸۵	۱۴۰۴/۰۲/۰۳	۱۴۰۶
۵	برق گیر توس	برقگیر	برقگیر کلاس توزیع با روکش سیلیکونی ۱۰kA/۲۵kV مدل BT۲۰MPZ و حداکثر جریان اتصال کوتاه ۲۰kA با قرص و جداکننده شرکت برق گیر توس و ابعاد قرص (حداکثر ارتفاع: ۲۷mm و حداقل قطر: ۴۱.۶mm)	۲۷۵۰۰/۹۳۹۴۰	۱۴۰۴/۰۷/۳۰	۱۴۰۶
۶	تدبیر مولد تابان	برقگیر	برقگیر کلاس توزیع با روکش سیلیکونی ۱۰kA/۳۶kV مدل DH با قرص و جداکننده شرکت HENGDA ELECTRIC CO., LTD و ابعاد قرص (حداکثر ارتفاع: ۲۳.۵mm و حداقل قطر: ۴۱.۵mm)	۲۷۵۰۰/۴۴۵۲	۱۴۰۵/۰۱/۲۶	۱۴۰۷